

地基验槽记录和地基处理记录

苏 TJ2.6.14

工程名称		贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）工程16#楼			
基底标高		6.75米		验收日期	
年 月 日					
基土分布情况 及底 层走向		5-1层强分化沙质泥岩层，与地质勘探报告相符。			
基槽底下 土质情况		基槽平面位置、槽边尺寸、基槽底标高、定位检查符合设计要求。无地下水，无坑、穴洞。			
验收意见		12月8日			
施工单位	质量员 技术负责人 项目经理	监理单位	监理工程师	设计单位	项目负责人 (公章)
盛房地产开发有限公司	2022年3月20日	江苏三益建设咨询有限公司	2022年3月20日	江苏三益建设咨询有限公司	2022年3月20日
建设单位	项目负责人 (公章)	勘察单位	项目负责人 (公章)	勘察单位	项目负责人 (公章)
盛房地产开发有限公司	2022年3月20日	江苏三益建设咨询有限公司	2022年3月20日	江苏三益建设咨询有限公司	2022年3月20日